

索引号：	1122000001354439X3/2023-02346	分类：	行政许可和办事服务办理结果;批复
发文机关：	吉林省发展改革委	成文日期：	2023 年 04 月 26 日
标题：	吉林省发展改革委关于吉林松原布苏 500 千伏变电站扩建工程项目核准的批复		
发文字号：	吉发改审批〔2023〕92 号	发布日期：	2023 年 07 月 07 日

吉林省发展改革委关于吉林松原布苏 500 千伏变电站扩建工程项目核准的批复

吉发改审批〔2023〕92 号

国网吉林省电力有限公司：

报来《国网吉林省电力有限公司关于吉林松原布苏 500 千伏变电站扩建工程项目核准的请示》（吉电发展〔2023〕183 号）及有关材料收悉。经研究，原则同意吉林松原布苏 500 千伏变电站扩建工程项目建设，现批复如下：

一、项目名称及在线审批监管平台代码

吉林松原布苏 500 千伏变电站扩建工程

（项目代码：2303-220000-04-01-428833）。

二、项目单位

国网吉林省电力有限公司。

三、建设地点

松原市乾安县道字乡。

四、建设规模及主要建设内容

项目扩建 1 组 1200 兆伏安主变压器，500 千伏、220 千伏各新增 1 回主变进线。在原有 1 号主变和本次扩建 2 号主变低压侧各安装 1 组 60 兆乏动态无功补偿装置，同时将 1 号主变低压侧 1 组 60 兆乏并联电容器搬迁至 2 号主变低压侧。

五、建设期限

11 个月。

六、项目总投资

项目总投资 11818 万元，其中项目资本金 2363.6 万元，占项目总投资的 20%。

七、相关要求

（一）国网吉林省电力有限公司要在项目开工建设前，依据相关法律法规规定办理相关手续，尽快落实项目建设条件，争取早日开工建设。要严格按照本文件核准的建设地点、建设规模和建设内容、技术标准等进行建设，确保项目依法合规建成，并严格按照相关规定报有关部门验收合格后投入使用。

（二）国网吉林省电力有限公司要通过投资在线审批监管平台如实报送项目开工、建设进度、竣工投用等基本信息，其中项目开工前应按季度报送项目进展情况；项目开工后至竣工投用止，应逐月报送进展情况。我委将采取在线监管、现场核查等方式对项目实施监管，依法处理有关违法违规行为，并按照有关规定向社会公开。

（三）该项目招标范围、组织形式、招标方式详见附件《招标事项审批部门核准意见表》，国网吉林省电力有限公司要严格按照《中华人民共和国招标投标法》等法律法规规定，规范开展招投标工作。

（四）省自然资源厅、省生态环境厅、省住建厅、省水利厅、省能源局要按照谁审批谁监管、谁主管谁监管的原则，依法履行职责，在各自职责范围内对项目进行监管。

（五）省能源局要加强对项目的管理和指导，密切跟踪项目进展情况，确保项目安全稳定遵章守纪生产。

（六）乾安县发展改革局要履行相应管理职责，对项目建设全过程加强监管。督促项目单位严格按照相关部门批复内容和有关要求建设，通过在线平台如实报送项目基本信息。

（七）按照相关法律、行政法规的规定，核准项目的相关文件分别是乾安县自然资源局《吉林松原乾安（布苏）500 千伏输变电工程建设项目用地预审与选址意见书》（用字第 220723202101013 号）、《中共乾安县委政法委员会关于国网吉林省电力有限公司吉林松原布苏 500 千伏变电站扩建工程社会稳定风险评估报告的复函》（乾政法函[2023]6 号）、白城市工程建设咨询有限责任公司《关于吉林松原布苏 500 千伏变电站扩建工程项目申请报告的评估报告》以及省能源局《关于吉林松原布苏 500 千伏变电站扩建工程项目核准征求意见的复函》等相关文件。

（八）按照有关法律法规规定，如需对本项目核准批复文件进行调整的，应及时以书面形式向我委提出调整申请，我委将根据项目具体情况，办理调整手续。本批复文件自印发之日起，2 年内未开工建设需要延期的，应在届满 30

个工作日内向我委申请延期，超期未申请延期或延期未批准的，本文件自动失效。

吉林省发展和改革委员会

2023 年 4 月 26 日