

索引号:	1122000001354439X3/2024-00721	分类:	行政许可和办事服务办理结果;批复
发文机关:	吉林省发展改革委	成文日期:	2024 年 03 月 13 日
标题:	关于吉林通化曙光~郑家 220 千伏线路工程核准的批复		
发文字号:	吉发改审批〔2024〕50 号	发布日期:	2024 年 03 月 22 日

国网吉林省电力有限公司:

你单位报来《国网吉林省电力有限公司关于吉林通化曙光~郑家 220 千伏线路工程项目核准的请示》(吉电发展〔2024〕16 号)及有关材料收悉。经研究,原则同意吉林通化曙光~郑家 220 千伏线路工程建设,现批复如下。

一、项目名称及在线审批监管平台代码

吉林通化曙光~郑家 220 千伏线路工程(项目代码:2312-220000-04-01-537581)。

二、项目单位

国网吉林省电力有限公司通化供电公司。

三、建设地点

吉林省梅河口市和柳河县。

四、建设规模及主要建设内容

1. 郑家 220 千伏变电站内新建 1 个至曙光 220 千伏变电站的 220 千伏出线间隔,将北侧第 1 间隔内 1 组隔离开关移位安装至第 5 间隔,第 5 间隔内其余设备利旧。

2. 新建曙光 220 千伏变电站~郑家 220 千伏变电站 220 千伏架空线路，路径长度约 33.4 千米，其中曙光变出口处路径长度约 1.2 千米，采用同塔双回架设；剩余段路径长度约 32.2 千米，采用单回路架设。

五、建设期限

24 个月。

六、项目总投资

项目总投资 5777 万元，其中，项目资本金 1155.4 万元，占总投资比例为 20%。

七、相关要求

（一）国网吉林省电力有限公司、国网吉林省电力有限公司通化供电公司要在项目开工建设前，依据相关法律法规的规定办理手续，尽快落实项目建设条件，争取早日开工建设。要严格按照本文件核准的建设地点、建设规模和建设内容、技术标准等进行建设，确保项目依法合规建成，并严格按照相关规定报有关部门验收合格后投入使用。

（二）国网吉林省电力有限公司、国网吉林省电力有限公司通化供电公司要通过投资在线审批监管平台如实报送项目开工、建设进度、竣工投用等基本信息，其中项目开工前应按季度报送项目进展情况；项目开工后至竣工投用止，应逐月报送进展情况。我委将采取在线监管、现场核查等方式对项目实施监管，依法处理有关违法违规行为，并按照规定向社会公开。

（三）该项目招标范围、组织形式、招标方式详见附件《招标事项审批部门核准意见表》，国网吉林省电力有限公司、国网吉林省电力有限公司通化供电公司要严格按照《中华人民共和国招标投标法》等法律法规规定，规范开展招投标工作。

（四）省自然资源厅、省生态环境厅、省住建厅、省水利厅、省能源局要按照谁审批谁监管、谁主管谁监管的原则，依法履行职责，在各自职责范围内对项目进行监管。

（五）省能源局要加强对项目的管理和指导，密切跟踪项目进展情况，确保项目安全稳定遵章守纪生产。

（六）梅河口市发展改革局、柳河县发展改革局要履行相应管理职责，对项目建设全过程加强监管。督促项目单位严格按照相关部门批复内容和有关要求建设，通过在线平台如实报送项目基本信息。

（七）按照相关法律、行政法规的规定，核准项目的相关文件分别是《吉林省自然资源厅 吉林省发展和改革委员会关于简化用地管理加快电网建设的通知》（吉自然资发〔2019〕5号）、《〈吉林通化曙光~郑家 220 千伏线路工程项目申请报告〉的评估意见》（阶咨审字〔2024〕2号）等相关文件。

（八）按照有关法律法规规定，如需对本项目核准批复文件进行调整的，应及时以书面形式向我委提出调整申请，我委将根据项目具体情况，办理调整手续。本批复文件自印发之日起，2年内未开工建设需要延期的，应在届满30个工作日前向我委申请延期，超期未申请延期或延期未批准的，本文件自动失效。

附件：招标事项审批部门核准意见表

吉林省发展和改革委员会

2024 年 3 月 13 日